

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
夢の杜おた	固化灰、砂礫等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	炉 名	単 位	2024年									2025年			合 計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
夢の杜おた	固化灰	t	244.34	227.59	220.08	192.89	193.09	177.23	214.22	196.93	171.49	176.21	121.15	189.89	2,325.11
	砂礫等	t	63.62	66.99	88.59	54.58	62.06	61.19	70.08	55.15	51.72	52.61	35.69	43.79	706.07
	合 計	t	307.96	294.58	308.67	247.47	255.15	238.42	284.30	252.08	223.21	228.82	156.84	233.68	3,031.18

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ロに基づく資料

[illegible]

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ハに基づく資料

[illegible]

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ニに基づく資料

＜夢の杜おた＞
○地下水（モニタリング井戸）

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日	
		4月18日	5月17日	6月24日	7月22日	8月30日	9月24日	10月22日	11月27日	12月23日	1月16日	2月21日	3月21日	
塩化物イオン	mg/L	11.1	39.3	40.6	30.0	44.9	47.0	36.3	30.9	8.4	9.0	25.2	13.2	－
電気伝導率	mS/m	29.0	29.0	27.0	32.0	32.0	32.0	45.0	45.0	44.0	34.0	39.0	28.0	－

分析機関：福井県環境保全協業組合

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月20日						11月22日					
カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
全シアン	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
鉛	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
六価クロム	mg/L		<0.02						<0.02					0.05
砒素	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.0005
アルキル水銀	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.01
ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
1，2－ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					0.004
1，1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.1
1，2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					0.04
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					1
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
1，3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
セレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.01
ふっ素	mg/L		0.10						0.10					0.8
ほう素	mg/L		<0.02						0.02					1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.08						0.18					10
クロロエチレン	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
1，4－ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					0.05

分析機関：福井県環境保全協業組合

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月18日						11月27日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.012						0.0053					1

分析機関：㈱福井環境分析センター

○地下水（シート下地下水）

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月20日						11月22日					
カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
全シアン	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
鉛	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
六価クロム	mg/L		<0.02						<0.02					0.05
砒素	mg/L		<0.005						<0.005					0.01
総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.0005
アルキル水銀	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.01
ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
1，2－ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					0.004
1，1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.1
1，2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					0.04
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					1
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
1，3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					0.006
シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					0.003
チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					0.01
セレン	mg/L		<0.002						<0.002					0.01
ふっ素	mg/L		<0.1						<0.1					0.8
ほう素	mg/L		<0.02						<0.02					1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.08						0.09					10
クロロエチレン	mg/L		<0.0002						<0.0002					0.002
1，4－ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					0.05

分析機関：福井県環境保全協業組合

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月18日						11月27日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.00037						0.000016					1

分析機関：㈱福井環境分析センター

○放流水

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日	
		4月18日	5月17日	6月24日	7月25日	8月30日	9月24日	10月22日	11月27日	12月23日	1月16日	2月21日	3月21日	
水素イオン濃度（PH）	—	7.0	6.9	6.8	7.2	7.3	7.4	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	<1.0	<1.0	1.2	2.3	1.3	1.2	2.3	3.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	90
浮遊物質量（SS）	mg/L	<1.0	1.4	1.0	3.0	<1.0	<1.0	1.9	6.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
窒素含有量	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	120
大腸菌群数	個/cm3	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	3,000

分析機関：福井県環境保全協業組合

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月20日						11月22日					
化学的酸素要求量（COD）	mg/L		2.5						4.2					90
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg/L		<0.5						<0.5					30
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/L		<0.5						<0.5					5
燐含有量	mg/L		0.03						0.04					16
フェノール類含有量	mg/L		<0.05						<0.05					5
銅含有量	mg/L		<0.1						<0.1					3
亜鉛含有量	mg/L		<0.1						<0.1					2
溶解性鉄含有量	mg/L		<0.2						<0.2					10
溶解性マンガン含有量	mg/L		<0.1						<0.1					10
クロム含有量	mg/L		<0.02						<0.02					2
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003						<0.003					0.03
シアン化合物	mg/L		<0.1						<0.1					1
有機燐化合物	mg/L		<0.1						<0.1					1
鉛及びその化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
六価クロム化合物	mg/L		<0.02						<0.02					0.5
砒素及びその化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.005
アルキル水銀化合物	mg/L		不検出						不検出					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					0.003
トリクロロエチレン	mg/L		<0.005						<0.005					0.1
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.005						<0.005					0.1
ジクロロメタン	mg/L		<0.005						<0.005					0.2
四塩化炭素	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
1，2－ジクロロエタン	mg/L		<0.004						<0.004					0.04
1，1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.005						<0.005					1
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.005						<0.005					0.4
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L		<0.005						<0.005					3
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L		<0.005						<0.005					0.06
1，1，3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.002						<0.002					0.02
チウラム	mg/L		<0.006						<0.006					0.06
シマジン	mg/L		<0.003						<0.003					0.03
チオベンカルブ	mg/L		<0.02						<0.02					0.2
ベンゼン	mg/L		<0.005						<0.005					0.1
セレン及びその化合物	mg/L		<0.01						<0.01					0.1
ふっ素及びその化合物	mg/L		<0.5						<0.5					*15
ほう素及びその化合物	mg/L		0.2						0.3					*50
アンモニア性窒素	mg/L		<0.1						<0.1					—
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L		<0.06						<0.06					—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mgN/L		<0.2						<0.2					*200
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.05						<0.05					0.5

分析機関：福井県環境保全協業組合 *：経過措置

項 目	単 位	2024年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			5月29日						11月1日					
			6月20日						11月27日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.022						0.063					10

分析機関：㈱福井環境分析センター

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ホに基づく資料

該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号ヘに基づく資料

夢の杜おた	2024年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日
	調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号トに基づく資料

夢の杜おた	2024年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日
	浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号チに基づく資料

夢の杜おた	2024年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日
	防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第1項第4号リに基づく資料

夢の杜おた	測定年月日	令和7年3月31日
	残余埋立量	32,686m3